

TAPA DE RADIADOR

Es fundamental que esté colocada mientras funciona el equipo.

Su falta anularía el sistema de seguridad por sobretemperatura.

Debe ser del tipo doble sello, con una fuerza de apertura (resorte) del disco interior de 9 kg

ACEITE PARA EL MOTOR PERKINS

Recomendamos el uso de aceite sintético para disminuir el desgaste durante el arranque con el motor frío:

EG# Mobil SW 50

ELF Diesel Performance trophy

SHELL Myrina M

MANTENIMIENTO DEL TABLERO ELECTRICO

Durante el primer año

Limpieza mensual de los contactores y otros elementos del tablero, con aire comprimido seco o spray especiales para este trabajo. No usar agua o aceites o solventes inadecuados.

Ajuste de los contactos y bornes

Realizarlo antes del primer arranque, a los 15 días, y control mensual para los cables de fuerza motriz y cada dos meses para los de comando (finos)

Luego del primer año

Limpieza mensual

Ajustes trimestrales y semestrales.